

令和元年度 加整 第2号-3
加太開発整備事業(2号用地)
上水管敷設工事

数 量 計 算 書

請負材料

請負材料

[illegible]

工事名 加太開発整備事業(2号用地)

切管材料受払台帳

φ 150 mm GX 形直管 L=5m

[illegible]

工事名 加太開発整備事業(2号用地)

管 布 設 工

口径 150 mm

材 料 名 称	規 格	図 面 番 号				計	単位	Sコード
鋳鉄管吊込据付/吊上積込工(機械)	φ150	134.5				134.5	m	SJ050
GX継手接合工	直管受口							
	φ150	27				27	口	SJ06D
GX継手接合工	異形管受口							
	φ150	4				4	口	SJ06D
メカニカル継手工	特殊							
	φ150	1	1			2	口	SJ060
鋳鉄管切断・溝切り加工	GX形							
	φ150	2				2	口	SJ214
鋳鉄管切断・溝切り加工	SⅡ形							
	φ150	1				1	口	SJ214
鋳鉄管切断工	K形							
	φ150	1				1	口	SJ210
NS・GX挿口リング取付工								
	φ150	2				2	口	SJ064
SⅡ挿口リング取付工								
	φ150	1				1	口	SJ065
硬質塩ビ管布設 据付工(人力)								
	φ75	2.5				2.5	m	SJ160
硬質塩化ビニル管切断工								
	φ75	4				4	口	SJ225
メカニカル継手工	塩ビ管用鋳鉄異形管用							
	φ75	1				1	口	SJ060
硬質塩ビ管布設 TS継手工								
	φ75	8	—	1		7	口	SJ163
鋳鉄製仕切弁設置工(機械)								
	φ150	1				1	基	SJ230
仕切弁筐及び弁設置工	材料別途計上							
	DP<60cm	1				1	箇所	SJK15
管明示テープ及びシート工(管1本当り)	材料別途計上							
	φ150	27				27	本	SJK20
ポリエチレンスリーブ被覆工								
	φ150	134.7				134.7	m	SJ080
メカニカル継手取外工	特殊							
	φ150	1				1	口	SJ067

管布設土工

[illegible]

工事名 加太開発整備事業(2号用地)

残管処分

[illegible]

材 料 名 称	規 格	計 算 式	計	単位	Sコード
積上げ安全費（交通誘導員）	φ 150 DIP L=134.7m	場内	1	式	SJZ03
交通誘導員	φ 150 （本設管布設工）	× 1人		人	R1039
交通誘導員	（給水管切替工）	÷ 4箇所/日 × 1人		人	R1039
交通誘導員	（ストッパー）	× 2人		人	R1039
交通誘導員	（不断水）	× 2人		人	R1039
交通誘導員	（閉栓工）	× 1人		人	R1039
交通誘導員	（仮設配管設置工）			人	R1039
交通誘導員	（仮設配管撤去工）			人	R1039
交通誘導員	（舗装復旧工）			人	R1039
交通誘導員	（試掘工）			人	R1039